

**PRILOG III.****Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

<b>PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU</b>					
<b>NADLEŽNI ZJZ</b>	<b>Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije</b>				
<b>PODACI O UZORKU</b>					
<b>datum uzorkovanja</b>	<b>5.12.2022.</b>	<b>oznaka uzorka</b>	<b>01 04711/22</b>	<b>datum utvrđivanja nesukladnosti</b>	<b>12.12.2022.</b>
<b>isporučitelj vodnih usluga</b>	Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Reljkovićeva 16 31551 Valpovo				
<b>mjesto uzorkovanja (KOD)</b>	W	<b>adresa subjekta/objekta</b>	VZ Valpovo 2 – Jarčevac, crpilište Jarčevac - vodosprema		
<b>parametri koji odstupaju od M.D.K.</b>	Broj kolonija na 22°C		<b>vrijednost parametra utvrđena analizom</b>	190 n/1 ml	
	Broj kolonija na 36°C			110 n/1 ml	
	Pseudomonas aeruginosa			5 n/100 ml	
<b>PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)</b>					
<b>uzrok neispravnosti za pojedini parametar</b>	<b>poduzete popravne radnje</b>		<b>vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji</b>		
Smanjeno doziranje klor-dioksida u vodospremu zbog curenja klorita na membrani dozirne crpke. Kvar otklonjen 5.12.2022. (u privitku radni nalog-zamjena membrane)	Ispiranje i dokloriranje vodospreme natrijevim hipokloritom.  Ponovno uzorkovanje NZZJZ na nesukladne parametre 14.12.2022.		3 dana		

	<p><b>1.ponavljanje: 14.12.2022.</b> Analitičko izvješće: 01 04817/22 VZ Valpovo 2-Jarčevac, crpilište Jarčevac- vodosprema- <b>sukladno</b> Br. kol 22°C = &lt;1 n/1 ml Br. kol 36°C = &lt;1 n/1 ml <i>Pseudomonas aeruginosa</i> = &lt;1 µg/l</p> <p><b>Nesukladnost otklonjena</b></p>	
--	---	--

**\*PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj  
vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom