

Dvorac d.o.o.za komunalne djelatnosti (dalje u tekstu: Naručitelj)

M. A. Reljkovića 16

31550 Valpovo

OIB: 15734642164

Broj telefona:+385 (0) 31 656 060

Broj: 119 – 18/2019

Valpovo, 25.04.2019.

**1. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU RADOVA:**

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE BELIŠĆE

u okviru Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće

Evidencijski broj nabave: **Io.119/19 – PN – II.4/19. – VEZA PN – I.1/18**
Datum početka prethodnog savjetovanja: 09.04.2019.
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 17.04.2019.

Naručitelj nije tijekom savjetovanja održao sastanak.

Naručitelj je sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016), dana 09.04.2019.godine, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave radova **IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE BELIŠĆE** u okviru *Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće*, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objavio opis predmeta nabave, tehničke specifikacije predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, kao i posebne uvjete za izvršenje ugovora – predložak cjelovite Dokumentacije o nabavi.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od 9 dana, Naručitelj je zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Upit 1:

Smatramo, da je rok dovršetka, odnosno za fazu projektiranja, ishođenje dozvola, građenje i testovi, prekatak i bi trebao se mijenjati jer ishođenje dozvola ovisi od nadležnih organa. Za ovu fazu predlažemo rok dovršetka 27 mjeseci.

Odgovor 1:

Ne prihvaća se.

OBRAZLOŽENJE:

Naručitelj nije u mogućnosti mijenjati rok za provedbu ugovora. Studijom izvedivosti i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava definirano je vrijeme provedbe ugovora. Naručitelj smatra da je razdoblje od 24 mjeseca dovoljno za provedbu faze: izrada projektne dokumentacije i izgradnje Postrojenja za pripremu pitke vode s obzirom da je Idejni projekt detaljno razrađen – prema svim strukovnim odrednicama čime se olakšava izrada idejnog projekta za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole te za izradu glavnog projekta, a samim time i skraćeno je vrijeme potrebno da se projekti izrade.

Upit 2:

Predlažemo, da može biti projektant tehnologije i projektant strojarstva ista osoba.

Odgovor 2:

Ne prihvaća se.

OBRAZLOŽENJE:

Projektant strojarstva ne posjeduje minimalnu stručnu kvalifikaciju koja se odnose na tehnološki proces obrade sirove vode u svrhu pripreme vode za ljudsku potrošnju. Za obradu sirove vode nužno je da stručnjak P2 posjeduje kvalifikacije iz znanstvenog polja biotehnologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, prehrambene tehnologije ili procesnog inženjerstva. Dokumentacijom o nabavi stručnjak P2 mora posjedovati prethodno iskustvo kao tehnolog na glavnom projektu s ishođenom potvrdom ili građevinskom dozvolom ili voditelja Pokusnog rada.

Upit 3:

Smatramo, da projektant geotehnike i geodet nisu ključni stručnjaci i također nisu potrebni kao nominirani stručnjaci.

Odgovor 3:

Ne prihvaća se.

OBRAZLOŽENJE:

Projektant geotehnike nužan je za izradu geotehničkog projekta koji mora biti sastavni dio glavnog projekta kako je Naručitelj definirao u Knjizi 3, točka 1.11.4. Nužnost proizlazi iz geomorfoloških karakteristika područja na kojemu se PPV gradi te specifičnosti lokacije koje proizlaze iz činjenice da se čestica nalazi uz obalu rijeke Drave, a objekti koji se grade neposredno uz obalu će biti ukopani (kao npr. spremnik vode volumena 1000m³). Iz navedenoga proizlazi da objekti pripadaju geotehničkoj kategoriji 2 ili 3 (prema HRN EN 1997-1) za koje je nužna izrada geotehničkog projekta.

Nadalje, funkcija geodeta biti će značajna tijekom provedbe ugovora – u fazi projektiranja izraditi će geodetski snimak postojećeg stanja (objekti i izvedene podzemne i nadzemne instalacije) koje će projektantima poslužiti za izradu projekata te projektiranja izmještanja i/ili zaštite postojećih instalacija, izrade geodetskog projekta te će u fazi izvođenja radova vršiti iskolčenje svih objekata i prometnica te vršiti stalnu geodetsku kontrolu kroz sve izvedbene faze.

Iz navedenih razloga Naručitelj zahtjeva da stručnjaci P5 i G4 nužno posjeduju prethodno specifično stručno iskustvo navedeno u Dokumentaciji o nabavi.